



EPM informa a la opinión pública:

En la mañana de este martes 10 de agosto se presentó un incendio en el cuarto de baterías de la Central Termoeléctrica La Sierra de EPM, ubicada en el municipio de Puerto Nare, en la subregión del Magdalena Medio antioqueño, sin víctimas ni lesionados.

Inmediatamente, la Empresa activó el protocolo establecido para la atención de este tipo de eventos y logró controlar el incendio al mediodía de hoy, con el apoyo de los bomberos de los municipios de Puerto Nare y Puerto Boyacá, y las brigadas de las empresas Argos y Ecopetrol. EPM les agradece por su acompañamiento y solidaridad.

En este momento se desconocen las causas del incendio, que son materia de investigación.

La Sierra, única central termoeléctrica que tiene EPM, cuenta con tres unidades de generación de energía. Debido al incendio, la unidad 3 -que opera con vapor-, quedó indisponible. La central continuará funcionando con la unidad 1, a gas, y la unidad 2, con combustible líquido.

La capacidad de generación de La Sierra en su actual configuración, mitad con gas y mitad con ACPM, es de 393 megavatios (MW). Con la indisponibilidad de la unidad 3, por el incendio de hoy, se operará con una capacidad de 246 megavatios (MW).

Medellín, 10 de agosto de 2021

